

☒ Aplinkos apsaugos agentūrai
☐ Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ
MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

☐
☒
☐

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio
asmens kodas

UAB „Jurbarko vandenys“	158275315
-------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios
vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Muitinės	1		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 650 73542		info@jurbarkovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jurbarko miesto nuotekų valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Jurbarko r.	Jurbarkas	Barkūnų	10B		

3. Informacija parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 686 01694		vidmantas.juzenas@jurbarkovandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. I-II ketv.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ² 1940004			Nuotekų valymo įrenginio kodas3 3940002			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Jurbarko NVJ									
Ėminio ėmimo data, MMMMMM.mm .dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempera- tūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹		Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	prieš valymą	po valymo		laidimo ar akredituojos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
2026-01-05 2026-01-06	08:45 / 08:55 / po valymo	Prieš valymą / po valymo	4	5094	7,1 / 4,2			1001	pH	7,72	7,69	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	26IB002/03 26IB002/04
								1004	SM, mg/l	330	2,4	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	661	25,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9.7.2.2.; 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mg/l	301	5,03	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO ₂ , mg/l	0	0,234	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO ₃ , mg/l	0,813	7,455	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH ₄ , mg/l	81,533	0,031	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	122	8,95	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 p.			
									Kjeldalio azotas	121,187	1,261	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	11,6	0,76	LST EN ISO 6878:2004			
1105	PO ₄ , mg/l	8,446	0,613	LST EN ISO 6878:2004											
1008	Riebalai, mg/l	8,2	UM, 188 psl.												
2026-02-11 2026-02-12	09:15 / 09:05 / po valymo	Prieš valymą / po valymo	37	46962	4,7 / 3,2			1001	pH	7,3	7,5	LST ISO 10523:2012	LA.216-01	UAB "Geomina"	26IB026/02 26IB026/03
								1004	SM, mg/l	260	0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	730	35,9	ISO 15705:2002 išsk. 6.9.7.2.2.; 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mg/l	330	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			
								1121	NO ₂ , mg/l	0,049	0,12	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	NO ₃ , mg/l	0	7,5	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1113	NH ₄ , mg/l	59,5	0,085	LST ISO 7150-1:1998			
								1201	BN, mg/l	64,4	8,47	LST EN ISO 11905-1:2000, išsk. 7.4, 7.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 p.			
									Kjeldalio azotas	64,351	0,85	Skaičiavimo būdas			
								1203	BP, mg/l	10,7	0,47	LST EN ISO 6878:2004			
1105	PO ₄ , mg/l	8,45	0,28	LST EN ISO 6878:2004											
1008	Riebalai, mg/l	4,8	UM, 188 psl.												
								1001	pH	7,8	7,5	LST ISO 10523:2012	1 AT-270	UAB "Tauragės vandinis"	26-24
								1004	SM, mg/l	160	2,3	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mg/l	443	37,6	ISO 15705:2002 išsk. 6.9.7.2.2.; 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mg/l	190	5	LST EN ISO 5815-1:2019, išsk. 9.6.1 p.			

2026-03-17 2026-03-18	08:10 / 08:05	Prieš valymą / po valymo	34	57458	7,5 / 5,2	1121	NO ₂ , mg/l	0	0,33	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	26/BO58/02 26/BO58/01
						1120	NO ₃ , mg/l	0	5	LST EN ISO 10304-1:2009			
						1113	NH ₄ , mg/l	43,6	0,3	LST ISO 7150-1:1998			
						1201	BN, mg/l	60,3	7,48	LST EN ISO 11905-1:2000, šsk. 7,4; 7,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 p.			
							Kjeldalio azotas	60,3	2,15	Skaičiavimo būdas			
						1203	BP, mg/l	7,39	0,7	LST EN ISO 6878:2004			
						1105	PO ₄ , mg/l	4,47	0,4	LST EN ISO 6878:2004			
						1008	Riebalai, mg/l		6,4	UM, 188 psl.	1 AT-270	UAB "Taurages vandens"	26-41
						1001	pH	7,3	8	LST ISO 10523:2012			
						1004	SM, mg/l	170	4	LST EN 872:2005			
						1005	ChDS _{Cr} , mg/l	668	24,1	ISO 15705:2002 šsk. 6,9;7,2,2; 10,3			
						1003	BDS ₇ , mg/l	280	5,1	LST EN ISO 5815-1:2019, šsk. 9,6,1			
						1121	NO ₂ , mg/l	0,013	0,18	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	26/BI04/02 26/BI04/01
2026-04-13 2026-04-14	08:50 / 08:45	Prieš valymą / po valymo	27	49477	8,4 / 5,4	1120	NO ₃ , mg/l	0	9,7	LST EN ISO 10304-1:2009			
						1113	NH ₄ , mg/l	69,4	0,14	LST ISO 7150-1:1998			
						1201	BN, mg/l	77,3	11,4	LST EN ISO 11905-1:2000, šsk. 7,4; 7,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 p.			
							Kjeldalio azotas	77,287	1,52	Skaičiavimo būdas			
						1203	BP, mg/l	9,78	0,99	LST EN ISO 6878:2004			
						1105	PO ₄ , mg/l	7,3	0,8	LST EN ISO 6878:2004			
						1008	Riebalai, mg/l		4,4	SVP 24-1-39 (2 leidimas)	KVP 24-1-13/A	UAB "Saulių vandens"	N/2026/234
						1001	pH	7,6	7,7	LST ISO 10523:2012			
						1004	SM, mg/l	660	4,5	LST EN 872:2005			
						1005	ChDS _{Cr} , mg/l	963	21,1	ISO 15705:2002 šsk. 6,9;7,2,2; 10,3			
						1003	BDS ₇ , mg/l	410	5,3	LST EN ISO 5815-1:2019, šsk. 9,6,1			
						1121	NO ₂ , mg/l	0	0,16	LST EN ISO 10304-1:2009	LA.216-01	UAB "Geomina"	26/BI13/02 26/BI13/03
2026-05-05 2026-05-06	08:50 / 08:45	Prieš valymą / po valymo	21	29540	13,5 / 5	1120	NO ₃ , mg/l	0,19	8,1	LST EN ISO 10304-1:2009			
						1113	NH ₄ , mg/l	71,7	0,19	LST ISO 7150-1:1998			
						1201	BN, mg/l	90,4	9,69	LST EN ISO 11905-1:2000, šsk. 7,4; 7,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 p.			
							Kjeldalio azotas	90,21	1,43	Skaičiavimo būdas			
						1203	BP, mg/l	11,3	0,45	LST EN ISO 6878:2004			
						1105	PO ₄ , mg/l	9,98	0,23	LST EN ISO 6878:2004			
						1008	Riebalai, mg/l		4,4	SVP 24-1-39 (2 leidimas)	KVP 24-1-13/A	UAB "Saulių vandens"	N/2026/275
						1001	pH	7,5	7,9	LST ISO 10523:2012			
						1003	BDS ₇ , mg/l	530	1,8	ISO 5815-2:2003 šsk. 7,2,1 p.			
						1005	ChDS _{Cr} , mg/l	2584	18	LAND 83-2006			
						1121	NO ₂ , mg/l		0,051	LST EN 26777:1999			
						1120	NO ₃ , mg/l		2,7	LST EN ISO 7890-3:1998			
						1113	NH ₄ , mg/l		0,04	LST ISO 7150-1:1998	LA.01.064	AAA ATD Vidurio Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-107-2026- N-171 / P- 107-2026-N- 173
2026-05-18 2026-05-19	10:30 / 10:50	Prieš valymą / po valymo	14	20000	5,4 / 4,3	1201	BN, mg/l		2,8	SVP ATD/1-19-2024			
							Kjeldalio azotas		0,049	LST EN 25663:2000, šsk. 11 p.			
						1203	BP, mg/l		0,66	LST EN ISO 6878:2004 7 sk.			
						1105	PO ₄ , mg/l		0,59	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			

